

Numer zapytania	Z98/456/1
Tytuł zapytania	Zakup agregatu prądotwórczego na stację paliw Moya w Orzechówku
Kupiec prowadzący:	Grodzki, Seweryn
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Grodzki, Seweryn
Data złożenia:	2026-10-26 13:14:58
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-10-26 13:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-10-30 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-10-28 13:00:00

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

działając w imieniu spółki ANWIM S.A. prowadzącej sieć stacji paliw pod marką MOYA, zapraszamy do złożenia oferty na usługę dostawy i montażu **agregatu prądotwórczego wraz z układemn SZR** na rozbudowywaną stację paliw obsługową MOYA w miejscowości **Orzechówek 10b gmina Stryków powiat Zgierski**.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

1. dokonanie dostawy z rozładunkiem agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR na budowanej stacji obsługowej, położonej w miejscowości **Orzechówek**, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przy współpracy z Generalnym Wykonawcą stacji,
2. podłączenie i uruchomienie zamontowanego urządzenia przy współpracy z Generalnym Wykonawcą stacji.

Wymogi techniczne urządzenia:

Maksymalny wymiar agregatu to 2365 x 1160 x 1470 mm

Moc maksymalna 85,0 kVA / 68,0 kW

Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia min. 13,9 h

Układ SZR w obudowie wraz z fundamentem do zastosowania zewnętrznego

Generator powinien spełniać :

- Dyrektywę Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywę Niskonapięciowa 2014/35/UE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywę Hałasowa 2000/14/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
- PN-EN ISO 8528-13:2016
- PN-EN 60204-1

Dodatkowo agregat powinien być wyposażony w sterownik umożliwiający zdalną komunikację, najlepiej z obsługą programu inteli config.

Do zapytania oprócz ceny należy dołączyć podpisaną ofertę oraz referencje.

W razie pytań proszę o kontakt

Seweryn Grodzki kom. 883360923

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa wraz z uruchomienie agregatu prądotwórczego i układu SZR		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - INNE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: stacja paliw w Orzechówku
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Referencje min od 3 firm które zakupiły od Państwa agregat w ostatnich 2 latach
5.	Termin realizacji max. do 15.12.2026
6.	Okres gwarancji min. 5lat

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie