

Numer zapytania	Z34/459/1
Tytuł zapytania	Budowa Wewnętrznej Linii Zasilającej od nowego przyłącza elektroenergetycznego do stacji paliw MOYA ul. Łabędzka 24G, 44-121 Gliwice
Kupiec prowadzący:	Chłopicki, Paweł
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Chłopicki, Paweł
Data złożenia:	2026-05-18 10:05:17
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-18 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-22 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-22 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

W imieniu spółki ANWIM SA zwracam się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:

- wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) dla stacji paliw MOYA o mocy 50 kW preferowany kabel YKXS 4x35 mm² (Cu) - ostateczny dobór w zakresie wykonawcy (zatwierdzona przez osobę z up. elekt.)
 - złącza na elewacji pawilonu certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu CERBEX lub równoważnego wraz z montażem przycisku PWP na wejściu głównym do pawilonu - ostateczny dobór w zakresie wykonawcy (zatwierdzona przez osobę z up. elekt.)
 - złącza na elewacji budynku przełącznika ręcznego sieć 50 kW/agregat 40kW /fotowoltika 40kW - ostateczny dobór w zakresie wykonawcy (zatwierdzona przez osobę z up. elekt.)
 - sporządzenie dokumentacji powykonawczej
- na stacji Paliw MOYA przy ul. Łabędzka 24G, 44-121 Gliwice na działkach 421 i 419.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
- Geodezyjne wyznaczenie trasy WLZ wraz z weryfikacją ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.
- Wykonanie podziemnej linii zasilającej kablem YKXS 4x35 mm² o długości ok. 21 m (w rzucie) ok. 30 mb, pomiędzy złączem kablowym ZK-GLG335142 a rozdzielnią główną RG w budynku pawilonu, zgodnie z załączoną dokumentacją
- Wykonanie złącza na elewacji pawilonu certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu CERBEX lub równoważnego wraz z montażem przycisku PWP na wejściu głównym do pawilonu.
- Wykonanie złącza na elewacji budynku przełącznika ręcznego sieć 50 kW/agregat 40kW /fotowoltika 40kW
- Weryfikację czy wszystkie urządzenia obejmujące stację paliw są zasilane z rozdzielni głównej przed dokonaniem przełączenia zasilania.(pawilon, szafa rack, system kontrolno-pomiarowy, zasilanie dystrybutorów, oświetlenie, wizualizacja świetlna, pylon cenowy)
- Przełączenie zasilania stacji paliw z obecnego zasilania na docelowe, przy maksymalnym czasie wyłączenia

nieprzekraczającym 1 godziny.

8. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego.
9. Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze schematem .
10. Przy wykonywaniu linii kablowej wykonawca powinien zapewnić nieprzerwany przejazd przez drogę - warunek konieczny

W załączniku przedstawimy koncepcje wykonania przyłącza:

- a) wykopy startowe przy ZK i pawilonie stacji paliw
- b) przewiert sterowany pod droga
- c) wykonanie złączy PWP i przełącznika S/A/pV na elewacji pawilonu
- d) rura pionowa na elewacji do wysokości sufitu podwieszanego w pawilonie
- d) przejście na sufitem podwieszanym

Prosimy o złożenie oferty wraz z podaniem terminu i czasu realizacji

Wszelkie pytania prosimy kierować za pośrednictwem platformy Logintrade. W załączniku przesyłam mapę z przebiegiem WLZ, zdjęcia oraz przykładowy schemat wyłącznika i przełącznika.

Do zapytania dołączono projekt umowy, mapę proponowanego przebiegu WLZ, zdjęcia oraz przykładowy schemat PWP i przełącznika S/A

Z poważaniem,

Paweł Chłopicki

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Rysunek1-Model.pdf
2.	umowa_przyłącza_energetyczne_wzór.docx
3.	Przykładowy zestaw zasilający.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wewnętrzna linia zasilająca, złącze PWP z przyciskiem, przełącznik S/A/pV		1	komplet	BUDOWA INWESTYCJE - ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie