

Numer zapytania	Z37/372/1
Tytuł zapytania	UPS minimum 6KVA ONLINE 3 Fazowy
Kupiec prowadzący:	Rot, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Rot, Grzegorz
Data złożenia:	2025-11-17 15:00:55
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-11-17 15:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-11-21 15:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-11-20 16:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Proszę o przedstawienie oferty na zakup, montaż i uruchomienie urządzenia UPS wolnostojący o mocy minimum 6 kVA 3 fazowy (3wchodzące i 3 wychodzące + gwarancja na 5 lat.(minimalne Tp= 7 min przy obciążeniu 4 kW)

Sprzęt musi pochodzić z legalnego oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce
termin dostawy i instalacji UPS będzie ustalony po rozstrzygnięciu postępowania
Treść zapytania

Urządzenie UPS wyposażone w kartę SNMP.

Montaż urządzenia + podłączenie urządzenia w Listopad/ początek Grudnia .2025r.

Dodatkowo oprócz standardowego bypass`a wbudowanego w UPS, podłączenie do zewnętrznego bypass`a.

Urządzenie będzie służyło do podtrzymania zasilania na powierzchni biurowej (sprzęt pracowników) oraz do podtrzymania zasilania sprzętu sieciowego w szafie Rack.

Podtrzymanie na baterii przy 80% obciążenia minimum 10 min.

Montaż urządzenia - Lublin, ul. Dobrzańskiego 7 (Parter)

Proszę o oferty renomowanych firm np. APC, EATON, COMEX,

Dostępność urządzeń w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia.

Dostarczany sprzęt w ramach postępowania ofertowego musi być fabrycznie nowy i

pochodzić z oficjalnego (legalnego) kanału dystrybucji w Polsce.

Ofert oczekujemy od oficjalnych partnerów.

UPS będzie podłączony do **Bypass zewnętrzny serwisowy**

Bypass zewnętrzny serwisowy w rozdzielni biura bezpośrednio nad panowanym miejscem instalacji UPS.

przełącznika do pozycji „BYPASS” odbiorniki zasilane są bezpośrednio z sieci

zalecane parametry UPS:

TECHNOLOGIA: **TRUE ON LINE Double Conversion**

KOD KLASYFIKACYJNY: **VFI-SS-111** (EN 62040-3)

ZAKRES MOCY: minimum **6 kVA**

Ilość faz WE : WY KONFIGURACJA FAZ: **3:3**

karta SNMP – do podłączenia sieci LAN

Wydłużoną gwarancję do 5 lat

Przegląd konserwacyjny 3x w 2, 3 i 4 roku użytkowania

Ilość faz WE : WY 3:3

Wejście

Napięcie nominalne 208 / 220 / 230 / 240 VAC

Częstotliwość nominalna 50 / 60 Hz

Wyjście

Napięcie nominalne 208 / 220 / 230 / 240 VAC

Częstotliwość nominalna 50 / 60 Hz

Współczynnik mocy 1,0

Baterie

Ilość baterii wewnętrznych 16

Ilość baterii zewnętrznych w 1 łańcuchu 20, 18, 16 – konfigurowalna

Wymiary i masa

Wymiary UPS (S x G x W) 440 mm x 753 mm x 173 mm (4U)

Warunki środowiskowe

Poziom hałasu (zależny od ilości modułów mocy) <58 dB @ obc. 100%, <52 dB @ obc. 50%

Dopuszczalna temperatura pracy 0°C ÷ 40°C

Zalecana temperatura pracy 15°C ÷ 25°C

Temperatura składowania -20°C ÷ 40°C

Wilgotność 0 ÷ 95% (bez kondensacji)

Normy

Odporność na zakłócenia EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006

Bezpieczeństwo IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001

Zasilacz UPS typu *True On-Line* z podwójną konwersją napięcia (VFI-SS-111 zgodnie z EN 62040-3). Pozwala to na jego pracę w następujących

trybach podstawowych:

- praca normalna (ang. *Normal mode*) - napięcie z sieci dostarczane do wejścia, po przetworzeniu przez układ prostownika i falownika oraz osiągnięciu optymalnych parametrów, jest dostarczane do odbiorników (wyjście),
- praca bateryjna (ang. *Battery mode*) – podczas zaniku napięcia z sieci, napięcie do odbiorników, po przetworzeniu przez falownik, dostarczane jest z baterii akumulatorów,
- praca obejściowa z użyciem układu *Static Switch* (ang. *Bypass mode*) – jeśli moc odbiorników przekracza zdolność przeciążeniową falownika lub gdy falownik z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie dostarczyć napięcia, szybki przełącznik tyrystorowy *Static Transfer Switch* bezprzerwowo przełączy odbiorniki na zasilanie ze źródła bypassu (ang. *Bypass Input*),

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Proszę o przedstawienie oferty na zakup UPS wolnostojącego 6KVA.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	1. UPS minimum 6KVA 3/3 z gwarancją 5 letnią i przeglądami		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Lublin, ul. Dobrzańskiego 7 - ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Ważność oferty 30 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie