

Numer zapytania	Z11/210/1
Tytuł zapytania	Warszawa Armii Krajowej - dostawa zbiorników
Kupiec prowadzący:	Adamas, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Adamas, Piotr
Data złożenia:	2025-01-30 15:06:37
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-30 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-05 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-05 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

działając w imieniu spółki ANWIM S.A. prowadzącej sieć stacji paliw pod marką MOYA, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę zbiorników paliwowych na potrzeby przebudowy stacji paliw zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Armii Krajowej.

Typ zbiornika:

- Paliwowy dwupłaszczowy 50 m³ śr.2.9m - ON
- Paliwowy dwupłaszczowy 50 m³ śr.2.9m - Pb95
- Paliwowy dwupłaszczowy 50 m³ śr.2.9m 2-komorowy - Pb98 25m³, ONP 25m³

- wyposażenie zbiorników zgodne ze standardem Moya

Osprzęt:

- studzienki nienajazdowe
- opaski kotwiące

Termin dostawy: 17.03.2025r.

Uwaga:

Ofertę cenową należy złożyć w rozbiu na poszczególne zbiorniki, dodatkowe zabezpieczenie wnętrza zbiornika do 1/4 jego wysokości na działanie biokomponentów z opisem stosowanego zabezpieczenia, studnie, włązy oraz usługę transportową. Dodatkowo oferta musi zawierać okres gwarancji oraz charakterystykę techniczną oraz wyposażenia oferowanego zbiornika.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Warszawa AK_Schemat instalacji paliwowej.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa zbiorników do przebudowanej SP Moya Warszawa Armii Krajowej		1	komplet	BUDOWA INWESTYCJE - ZBIORNIKI

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Dostawca dysponuje zatwierdzeniem typu dla oferowanych zbiorników
4.	Miejsce dostawy: Warszawa Armii Krajowej
5.	Termin realizacji zamówienia: 17.03.2025r.
6.	Zbiorniki pokryte zewnętrzną powłoką Endopren badaną na przebicie 14 kV
7.	Wnętrze zbiorników paliwowych zabezpieczone od wewnątrz powłoką do wysokości 1/4 wysokości zbiornika - zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem BIO komponentów

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie