

Numer zapytania	Z49/457/1
Tytuł zapytania	Dostawa zbiorników do budowanej SP Moya w m. Żerniki
Kupiec prowadzący:	Hajko, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Hajko, Piotr
Data złożenia:	2025-11-26 15:14:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-11-26 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-11-28 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-11-28 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

działając w imieniu spółki ANWIM S.A. prowadzącej sieć stacji paliw pod marką MOYA, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę **zbiorników** na potrzeby budowanej stacji paliw w miejscowości **Żerniki** (przy węźle Koninko) woj. wielkopolskie.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. dokonanie dostawy nowych zbiorników podziemnych na stację paliw MOYA położonej w miejscowości **Żerniki**, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
2. dostarczenie dokumentacji zbiorników niezbędnej dla uzyskania pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację,
3. udzielenie gwarancji na zbiorniki.

Parametry zbiorników paliwowych:

1. Zbiornik nr 1 - pojemność 100 m³, średnica 2,9 m,
 1. podziemny, dwupłaszczowy, jednokomorowy, najazdowy,
 2. Zbiornik nr 2 - pojemność 70 m³, średnica 2,9 m,
 1. podziemny, dwupłaszczowy, trzykomorowy (Pb 30 m³, ON 30 m³, ONP 10 m³), najazdowy
- powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją, poliuretanowa, odporna na przebicie co najmniej 10 kV
 - dodatkowe zabezpieczenie wnętrza zbiornika paliwowego do 1/4 jego wysokości na działanie biokomponentów,
 - przystosowany do systemu kontrolno-pomiarowego OPW MagLink/Gilbarco TLS4 Veeder Root,
 - opaski kotwiące
 - studnie najazdowe
 - wyposażenie zgodnie ze standardem MOYA i wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego

Parametry zbiornika AdBlue:

- podziemny, jednopłaszczowy, jednokomorowy,
- pojemność 15 m³, średnica 2,0 m,
- wykonanie stal nierdzewna (INOX)
- powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją, poliuretanowa, odporna na przebicie co najmniej 10 kV
- przystosowany do systemu kontrolno-pomiarowego OPW MagLink/Gilbarco TLS4 Veeder Root
- pompa Adblue - 2 sztuki
- opaski kotwiące
- studnia najazdowa

Parametry zbiornika LPG:

- podziemny, jednopłaszczowy, jednokomorowy,
- pojemność 9,9 m³, średnica 1,6 m,
- powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją, poliuretanowa, odporna na przebicie co najmniej 10 kV
- nadstawka studni LPG
- skrzynia osłonowa dwuklapowa INOX
- przystosowany do systemu kontrolno-pomiarowego OPW MagLink/Gilbarco TLS4 Veeder Root
- opaski kotwiące

Dostawa zbiorników: II połowa stycznia 2026 r.

Uwaga:

Ofertę cenową należy złożyć w rozbiciu na poszczególne zbiorniki, dodatkowe zabezpieczenie wnętrza zbiornika paliwowego do 1/4 jego wysokości na działanie biokomponentów z opisem stosowanego zabezpieczenia, studnie, włązy oraz usługę transportową. Dodatkowo oferta musi zawierać okres gwarancji oraz charakterystykę techniczną oraz wyposażenia oferowanego zbiornika.

Ofertę należy przygotować na podstawie wytycznych Inwestora, wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawa oraz norm technicznych.

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Inwestora w żadnym przypadku nie będzie obciążony odpowiedzialnością i kosztami.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	TW_01Z.pdf
2.	TW_02Z.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa zbiorników dla budowanej SP Moya w m. Żerniki		1	komplet	BUDOWA INWESTYCJE - ZBIORNIKI

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Miejsce dostawy: plac budowy
4.	Termin realizacji zamówienia: 22.01.2026
5.	Dostawca dysponuje zatwierdzeniem typu dla oferowanych zbiorników
6.	Norma wykonania zbiorników: EN 12285

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie