

Numer zapytania	Z29/1354/1
Tytuł zapytania	Dostawa zbiorników do budowy SP Moya w Koszalinie
Kupiec prowadzący:	AUGUSTYNIAK, RAFAŁ
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	AUGUSTYNIAK, RAFAŁ
Data złożenia:	2024-05-10 15:26:41
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-05-10 15:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-05-16 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-05-15 16:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

### Treść zapytania

Szanowni Państwo,

działając w imieniu spółki ANWIM S.A. prowadzącej sieć stacji paliw pod marką MOYA, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę zbiorników paliwowych i LPG na potrzeby realizowanej stacji paliw w miejscowości Koszalin, woj. zachodniopomorskie dz. nr 799/5, 799/9.

Typ zbiornika: (wyposażenie zgodnie ze standardem Moya)

- 1. Paliwowy podziemny dwupłaszczowy, jednokomorowy 50m<sup>3</sup> śr. 2.9m - ON*
- 2. Paliwowy podziemny dwupłaszczowy, jednokomorowy 50m<sup>3</sup> śr. 2.9m - Pb 95*
- 3. Paliwowy podziemny dwupłaszczowy, dwukomorowy 50m<sup>3</sup> dwukomorowy 25/25 - ONP/Pb98*
- 4. Zbiornik podziemny jednopłaszczowy magazynowy LPG 9,9 m<sup>3</sup> śr. 2,0m*

Osprzęt:

1. studzienki najazdowe wraz z włączami dla zbiorników paliwowych - 4 szt.
2. opaski kotwiące
3. Skrzynia osłonowa dwukłapowa do zbiornika LPG

#### **Uwaga:**

Ofertę cenową należy złożyć w rozbiciu na poszczególne zbiorniki, dodatkowe zabezpieczenie wnętrza zbiornika do 1/4 jego wysokości na działanie biokomponentów z opisem stosowanego zabezpieczenia, studnie, włązy oraz usługę transportową. Dodatkowo oferta musi zawierać okres gwarancji oraz charakterystykę techniczną oraz wyposażenia oferowanego zbiornika.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa zbiorników do budowy SP Moya w Koszalinie		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - ZBIORNIKI

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Plac budowy w Koszalinie
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Obowiązująca norma EN 12285
5.	Zbiornik pokryty zewnętrzną powłoką Endopren badaną na przebicie 14 kV
6.	Wnętrze zbiorników paliwowych zabezpieczone od wewnątrz powłoką do wysokości 1/4 wysokości zbiornika - zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem BIO komponentów

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie