

Numer zapytania	Z46/455/1
Tytuł zapytania	Dostawa 2 zbiorników dla przebudowy SP MOYA 192 w Białymstoku ul. Bitwy Białostockiej 11
Kupiec prowadzący:	Głogowski, Marcin
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Głogowski, Marcin
Data złożenia:	2025-05-05 13:15:56
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-05 13:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-14 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-06 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

działając w imieniu spółki ANWIM S.A. prowadzącej sieć stacji paliw pod marką MOYA, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę **zbiornika paliwowego ON i zbiornika AdBlue** na potrzeby przebudowywanej stacji paliw w miejscowości **Białystok ul. Bitwy Białostockiej 11**.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. dokonanie dostawy nowego zbiornika ON i nowego zbiornika AdBlue podziemnych, poziomych na stację paliw MOYA położonej w miejscowości **Białystok (15-124) ul. Bitwy Białostockiej 11**, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
2. dostarczenie dokumentacji zbiornika ON niezbędnej dla uzyskania pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację zbiornika ON,
3. udzielenie gwarancji na zbiorniki.

Parametry zbiornika ON:

- a. podziemny, dwupłaszczowy, jednokomorowy, najazdowy,
- b. pojemność 60 m³, średnica 2,5 m,
- c. powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją, poliuretanowa, odporna na przebicie 10 kV
- d. dodatkowe zabezpieczenie wnętrza zbiornika paliwowego do 1/4 jego wysokości na działanie biokomponentów,
- e. przystosowany do systemu kontrolno-pomiarowego OPW Nano,
- f. wyposażenie zgodnie ze standardem MOYA i wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

Parametry zbiornika AdBlue:

- a. podziemny, jednopłaszczowy, jednokomorowy,
- b. pojemność 5 m³, średnica 1,6 m,
- c. wykonanie stal nierdzewna (INOX)
- d. powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją,
- e. przystosowany do systemu kontrolno-pomiarowego OPW Nano.

Osprzęt dla zamawianych zbiorników:

1. studzienka nadzbiornikowa najazdowa wraz z włazem najazdowym typ 250 kN 740x1400x250 mm dla zbiornika paliwowego - 1 szt.
2. studzienka nadzbiornikowa do zabudowy w trawniku wraz z włazem dla zbiornika AdBlue - 1 szt.
3. Pompa AdBlue - 1 szt.
4. Opaski kotwiące - 2 kpl.

Dostawa zbiorników: 27 tydzień 2025 r.

Uwaga:

Ofertę cenową należy złożyć w rozbiciu na poszczególne zbiorniki, dodatkowe zabezpieczenie wnętrza zbiornika paliwowego do 1/4 jego wysokości na działanie biokomponentów z opisem stosowanego zabezpieczenia, studnie, włazy oraz usługę transportową. Dodatkowo oferta musi zawierać okres gwarancji oraz charakterystykę techniczną oraz wyposażenia oferowanego zbiornika.

Ofertę należy przygotować na podstawie wytycznych Inwestora, wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawa oraz norm technicznych.

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Inwestora w żadnym przypadku nie będzie obciążony odpowiedzialnością i kosztami.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	PT_Arch_Rys3_zbiorniki.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa 2 zbiorników dla przebudowy SP MOYA 192 w Białymstoku		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - ZBIORNIKI

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu po stronie dostawcy
3.	Norma wykonania zbiorników: EN 12285
4.	Zbiornik pokryty zewnętrzną powłoką Endopren badaną na przebicie 10 kV
5.	Wnętrze zbiornika paliwowego zabezpieczone od wewnątrz powłoką do wysokości 1/4 wysokości zbiornika - zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem BIO komponentów
6.	Dostawa: 27 tydzień 2025 r.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie