

Numer zapytania	Z83/1354/1
Tytuł zapytania	Kołobrzeg - dostawa zbiorników
Kupiec prowadzący:	AUGUSTYNIAK, RAFAŁ
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	AUGUSTYNIAK, RAFAŁ
Data złożenia:	2026-05-06 10:58:36
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-06 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-11 23:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-11 15:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki Anwim S.A. prowadzącej sieć stacji paliw Moya oraz na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Anwim S.A. a Biurem Strategiczno Kapitałowym Inwestor sp z o.o. w Szczecinie, zapraszam do złożenia oferty na dostawę zbiorników paliwowych wraz z osprzętem na potrzeby budowy stacji paliw Moya zlokalizowanej w m. Kołobrzeg województwo Zachodnio-Pomorskie

Parametry zbiorników paliwowych:

1. Zbiornik nr 1 - pojemność 60 m³, średnica 2,5 m,
 1. podziemny, dwupłaszczowy, dwukomorowy (Pb98 10 m³, ON 50 m³), najazdowy,
2. Zbiornik nr 2 - pojemność 60 m³, średnica 2,5 m,
 1. podziemny, dwupłaszczowy, dwukomorowy (ONP 20m³ Pb95 40³), najazdowy
 - powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją, poliuretanowa, odporna na przebicie co najmniej 10 kV
 - dodatkowe zabezpieczenie wnętrza zbiornika paliwowego do 1/4 jego wysokości na działanie biokomponentów,
 - zatwierdzenie typu dla centrali OPW MagLink i Gilbarco TLS4 Veeder Root,
 - opaski kotwiące
 - studnie najazdowe
 - klapy najazdowe **zlicowane** z powierzchnią jezdni
 - wyposażenie zgodnie ze standardem MOYA i wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego

Parametry zbiornika LPG:

- podziemny, jednopłaszczowy, jednokomorowy,
- pojemność 9,9 m³, średnica 1,6 m,
- powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją, poliuretanowa, odporna na przebicie co najmniej 10 kV
- nadstawka studni LPG
- skrzynia osłonowa dwuklapowa INOX
- zatwierdzenie typu dla centrali OPW MagLink i Gilbarco TLS4 Veeder Root
- opaski kotwiące

Termin dostawy: druga połowa czerwca 2026r

Uwaga:

Ofertę cenową należy złożyć w rozbiu na poszczególne zbiorniki, dodatkowe zabezpieczenie wnętrza zbiornika do 1/4 jego wysokości na działanie biokomponentów z opisem stosowanego zabezpieczenia, studnie, włązy oraz usługę transportową. Oferta musi zawierać okres gwarancji oraz charakterystykę techniczną oraz charakterystykę wyposażenia oferowanego zbiornika.

Osoba do kontaktu: Rafał Augustyniak tel. 539 037 650 – sprawy techniczne, handlowe oraz przygotowanie umowy.

Zlecający: Biuro Strategiczno - Kapitałowym Inwestor sp z o.o. w Szczecinie NIP 8522243243, KRS 0000110996

Koordinacja i uzgodnienia techniczne: Anwim S.A.

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Inwestora w żadnym przypadku nie będzie obciążony odpowiedzialnością i kosztami.

Zlecający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Kołobrzeg - dostawa zbiorników		1	komplet	BUDOWA INWESTYCJE - ZBIORNIKI

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Dostawca dysponuje zatwierdzeniem OPW MagLink i Gilbarco TLS4 Veeder Root
4.	Zbiorniki pokryte zewnętrzną powłoką Endopren badaną na przebicie 14 kV
5.	Wnętrze zbiorników paliwowych zabezpieczone od wewnątrz powłoką do wysokości 1/4 wysokości zbiornika - zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem BIO komponentów
6.	Miejsce dostawy: Kołobrzeg
7.	Termin realizacji zamówienia: druga połowa czerwca 2026r.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie