

Numer zapytania	Z31/210/1
Tytuł zapytania	Chlebnia gm. Grodzisk Mazowiecki - dostawa zbiorników
Kupiec prowadzący:	Adamas, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Adamas, Piotr
Data złożenia:	2026-04-09 10:53:43
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-10 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-13 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-13 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki Anwim S.A. prowadzącej sieć stacji paliw Moya oraz na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Anwim S.A. a Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa, zapraszam do złożenia oferty na dostawę zbiorników paliwowych wraz z osprzętem na potrzeby budowy stacji paliw Moya zlokalizowanej w m. Chlebnia gm. Grodzisk Mazowiecki

Parametry zbiorników paliwowych:

- Zbiornik nr 1 - pojemność 100 m³, średnica 2,9 m,
 - podziemny, dwupłaszczowy, dwukomorowy (ON TIR 80 m³, HVO 20 m³), najazdowy,
- Zbiornik nr 2 - pojemność 100 m³, średnica 2,9 m,
 - podziemny, dwupłaszczowy, czterokomorowy (Pb 35m³, ON 35m³, Pb98 15m³, ONP 15m³), najazdowy
 - powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją, poliuretanowa, odporna na przebicie co najmniej 10 kV
 - dotatkowe zabezpieczenie wnętrza zbiornika paliwowego do 1/4 jego wysokości na działanie biokomponentów,
 - zatwierdzenie typu dla centrali OPW MagLink i Gilbarco TLS4 Veeder Root,
 - opaski kotwiące
 - studnie najazdowe
 - kłapy najazdowe **zlicowane** z powierzchnią jezdni
 - wyposażenie zgodnie ze standardem MOYA i wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego

Parametry zbiornika AdBlue:

- podziemny, jednopłaszczowy, jednokomorowy,
- pojemność 10 m³, średnica 2,0 m, najazdowy
- wykonanie stal nierdzewna (INOX)
- powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją, poliuretanowa, odporna na przebicie co najmniej 10 kV
- zatwierdzenie typu dla centrali OPW MagLink i Gilbarco TLS4 Veeder Root
- pompa Adblue - 2 sztuki
- opaski kotwiące
- studnia najazdowa
- kłapy najazdowe **zlicowane** z powierzchnią jezdni

Parametry zbiornika LPG:

- podziemny, jednopłaszczowy, jednokomorowy,
- pojemność 9,9 m³, średnica 1,6 m,
- powłoka zewnętrzna zabezpieczająca przed korozją, poliuretanowa, odporna na przebicie co najmniej 10 kV
- nadstawka studni LPG
- skrzynia osłonowa dwuklapowa INOX
- zatwierdzenie typu dla centrali OPW MagLink i Gilbarco TLS4 Veeder Root
- opaski kotwiące

Termin dostawy: koniec maja 2026r.

Uwaga:

Ofertę cenową należy złożyć w rozbiu na poszczególne zbiorniki, dodatkowe zabezpieczenie wnętrza zbiornika do 1/4 jego wysokości na działanie biokomponentów z opisem stosowanego zabezpieczenia, studnie, włązy oraz usługę transportową. Oferta musi zawierać okres gwarancji oraz charakterystykę techniczną oraz charakterystykę wyposażenia oferowanego zbiornika.

Osoba do kontaktu: Piotr Adamas tel. 785 009 604 – sprawy techniczne, handlowe oraz przygotowanie umowy.

Zlecający: Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa

Koordinacja i uzgodnienia techniczne: Anwim S.A.

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Inwestora w żadnym przypadku nie będzie obciążony odpowiedzialnością i kosztami.

Zlecający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

Proszę o potwierdzenie zainteresowania złożeniem oferty.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	rys_TP1_Plan instal paliw_Chlebnia 720x420- rev02.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Chlebnia gm. Grodzisk Mazowiecki - Dostawa zbiorników		1	komplet	BUDOWA INWESTYCJE - ZBIORNIKI

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Dostawca dysponuje zatwierdzeniem OPW MagLink i Gilbarco TLS4 Veeder Root
4.	Zbiorniki pokryte zewnętrzną powłoką Endopren badaną na przebicie 14 kV
5.	Wnętrze zbiorników paliwowych zabezpieczone od wewnątrz powłoką do wysokości 1/4 wysokości zbiornika - zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem BIO komponentów
6.	Miejsce dostawy: Chlebnia gm. Grodzisk Mazowiecki
7.	Termin realizacji zamówienia: koniec maja 2026r.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie