

Numer zapytania	Z62/1354/1
Tytuł zapytania	Dostawa zbiorników do budowy SP Moya w Zielonej Górze
Kupiec prowadzący:	AUGUSTYNIAK, RAFAŁ
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	AUGUSTYNIAK, RAFAŁ
Data złożenia:	2025-06-10 15:27:26
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-10 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-13 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-13 08:30:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

działając w imieniu spółki ANWIM S.A. prowadzącej sieć stacji paliw pod marką MOYA, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę zbiorników paliwowych, AdBlue i LPG na potrzeby realizowanej stacji paliw w miejscowości 66-002 Zielona Góra, róg ulicy Grabowej i Logistycznej, woj. Lubuskie dz. nr 767/1

Typ zbiornika: (wyposażenie zgodnie ze standardem Moya)

- 1. Paliwowy podziemny dwupłaszczowy, dwukomorowy 60m³ 50/10 śr. 2.9m - ON/Pb98
- 2. Paliwowy podziemny dwupłaszczowy, dwukomorowy 60m³ 40/20 śr. 2.9m - Pb95/ON Power
- 3. AdBlue podziemny 10m³ śr. 2,0 m
- 4. Zbiornik podziemny jednopłaszczowy magazynowy LPG 9,9 m³ śr. 1,6 m

Osprzęt:

- 1. studnie nad zbiornikowe w terenie zielonym (kompletne) - 3 szt.
- 2. opaski kotwiące - 4 kpl.
- 3. Nadstawka studni LPG
- 4. Kieszka sondy z pływakiem OPW
- 5. pompa AdBlue - 2szt.

Uwagi:

Ofertę cenową należy złożyć w rozbiu na poszczególne zbiorniki, dodatkowe zabezpieczenie wnętrza zbiornika do 1/4 jego wysokości na działanie biokomponentów z opisem stosowanego zabezpieczenia, studnie, wazy oraz usługę transportową. Dodatkowo oferta musi zawierać okres gwarancji oraz charakterystykę techniczną oraz wyposażenia oferowanego zbiornika.

Ofertę należy przygotować na podstawie wytycznych Inwestora, wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych oraz załączonych rysunków. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Inwestora w żadnym przypadku nie będzie obciążony odpowiedzialnością i kosztami.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	rys_TP1_plan inst paliw.pdf
2.	rys_TP2_Schemat inst paliw.pdf
3.	rys_TP3_Schemat inst LPG.pdf
4.	rys_TP5_Instalacja zbiornika LPG.pdf
5.	rys_Zb1_zbiorniki paliwowe Z1 Z2 Z3 — kopia.pdf
6.	rys_Zb1_zbiorniki paliwowe Z1 Z2 Z3.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa zbiorników do budowy SP Moya w Zielonej Górze		1	komplet	BUDOWA INWESTYCJE - ZBIORNIKI

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Norma wykonania zbiorników: EN 12285
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Zbiornik pokryty zewnętrzną powłoką Endopren badaną na przebicie 10 kV
5.	Dostawa: druga połowa sierpnia 2025 roku
6.	Wnętrze zbiornika paliwowego zabezpieczone od wewnątrz powłoką do wysokości 1/4 wysokości zbiornika - zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem BIO komponentów

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie