

Numer zapytania	Z39/459/2
Tytuł zapytania	Budowa Wewnętrznej Linii Zasilającej od nowego przyłącza elektroenergetycznego do stacji paliw MOYA ul. Leszczyńska 7, Gostyń
Kupiec prowadzący:	Chłopicki, Paweł
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Chłopicki, Paweł
Data złożenia:	2026-08-25 15:42:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-25 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-01 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-08-31 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

W imieniu spółki ANWIM SA zwracam się z zapytaniem ofertowym na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z robotami dodatkowymi na stacji Paliw MOYA przy ul. Leszczyńska 7, 63-800 Gostyń

Zakres prac:

1. geodezyjne wyznaczenie trasy WLZ wraz z weryfikacją ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu
2. weryfikację czy wszystkie urządzenia obejmujące stację paliw są zasilane z rozdzielni głównej przed dokonaniem przełączenia zasilania
3. wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) dla stacji paliw MOYA o mocy 30 kW preferowany kabel YKXS 4x35 mm² (Cu) - ostateczny dobór w zakresie wykonawcy (zatwierdzona przez osobę z up. elekt.). Montaż na odcinku, złącze kablowe, nowe złącze sieć/agregat/fotowoltaika, szafa główna w pawilonie
4. ułożenie bednarki 30*4 w wykopie
5. montaż złącza na elewacji budynku przełącznika ręcznego sieć 30 kW/agregat 30kW /fotowoltaika 30kW - ostateczny dobór w zakresie wykonawcy przez uprawnionego elektryka. Podłączenie agregatu i fotowoltaiki pod zaciski we wewnątrz szafki
6. zgłoszenie gotowości instalacji do podania napięcia do zakładu energetycznego
7. przełączenie zasilania stacji paliw z obecnego zasilania na docelowe, przy maksymalnym czasie wyłączenia nieprzekraczającym 1 godzin
8. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego
9. wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze schematem
10. przy wykonywaniu linii kablowej wykonawca powinien zapewnić nieprzerwany przejazd przez układ drogowy stacji paliw - warunek konieczny

Prosimy o złożenie oferty wraz z podaniem terminu i czasu realizacji

Wszelkie pytania prosimy kierować za pośrednictwem platformy Logintrade. W załączniku przesyłam mapę z przebiegiem WLZ, zdjęcia.

Do zapytania dołączono projekt umowy, mapę proponowanego przebiegu WLZ, zdjęcia.

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej na obiekcie po wcześniejszym umówieniu.

Z poważaniem,

Paweł Chłopicki

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	umowa_zasilanie_draft.docx
2.	PZT Gostyń przyłącze-Model.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wewnętrzna linia zasilająca, przełącznik S/A/pV		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie